



**Комисија за јавну набавку радова
Радови на замени паркета у пословном објекту Агенције
у ул. Бранкова бр. 25 у Београду**

Предмет: Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда

Дана 13. октобра 2020. године, путем електронске поште, примљен је Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације (у даљем тексту: Захтев), заинтересованог лица, следећег садржаја:

„Везано за позицију 3.2 конкурсне документације за јавну набавку бр. 22/06-20: Да ли је прихватљиво понудити двослојни паркет у свему према опису из позиције 3.2 конкурсне документације за јавну набавку бр. 22/06-20 димензија 179 cm x 18 cm (1790 mm x 180 mm)?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом – поглавље XIV Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 13) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, стр. 49 до 50 од 53, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) даје следећи:

ОДГОВОР

Прихватљиво је понудити двослојни паркет у I класи укупне дебљине 1,5 cm са завршном облогом од природног храста дебљине 0,4 cm, димензија 180 ± 1 cm x 18 cm.

Због промене техничких захтева у конкурсној документацији, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда у поступку јавне набавке предметних радова у складу са чланом 94. Закона, као и објавити обавештење о томе на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ